



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» 02 2026г.

№ 139

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные сети водоотведения на территории Иркутского муниципального округа Иркутской области

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», п. 9.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.10.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке правопреемства органов местного самоуправления Иркутского муниципального округа Иркутской области, утвержденным решением Думы Иркутского муниципального округа от 25.09.2025 № 01-15/рд, администрация Иркутского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные сети водоотведения на территории деятельности Сосновоборского Административного округа администрации Иркутского муниципального округа (приложение 1).

2. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные сети водоотведения на территории деятельности Листвянского Административного округа администрации Иркутского муниципального округа (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы Сосновоборского Административного округа администрации Иркутского муниципального округа от 26.12.2025 № 2-п «Об утверждении нормативов состава сточных вод абонентов, поступающих на канализационные очистные сооружения д. Сосновый Бор Иркутского района».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Листвянского муниципального образования – администрации городского поселения от 09.04.2025 № 48 «Об утверждении нормативов состава сточных вод абонентов, поступающих на канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка, 61 км Байкальского тракта».

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского муниципального округа внести в оригиналы постановлений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, информацию о признании правовых актов утратившими силу.

6. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в сетевом издании «Ангарские огни» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ANGAROGNI.RU, зарегистрировано 16.02.2024, номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 86895), разместить на официальном сайте Иркутского муниципального округа Иркутской области www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по жизнеобеспечению.

Мэр округа

Л.П. Фролов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Иркутского муниципального округа
от «12» 02 2026 г. № 139

**НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СОСНОВОБОРСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

№ п/п	Наименование показателя	Норматив состава сточных вод, мг/дм ³
ПЕРЕЧЕНЬ МАКСИМАЛЬНЫХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ		
1	Взвешенные вещества	300,00
2	БПК ₅	300,00
3	Азот общий	50,00
4	Фосфор общий	12,00
5	Железо	5,00
6	Цинк	1,00
7	АСПАВ (Анионные синтетические поверхностно- активные вещества	10,00
8	Медь	1,00
9	Фенол, гидроксibenзол	5,00
10	Алюминий	5,00
11	Сульфид-ион	3,00
12	Марганец	1,00
13	ХПК	500,00
14	Хром общий	0,00
15	Хром шестивалентный	0,00
16	Никель	0,00
17	Кадмий	0,00
18	Свинец	0,00
19	Мышьяк	0,00
20	Ртуть	0,00
21	Водородный показатель	6,00
22	Температура °С	+40

23	Жиры	50,00
24	Летучие органические соединения	20,00
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ, ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ		
25	Температура сточных вод	Не более +800С
26	Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метилтретбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)	Отсутствие
27	Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12	Отсутствие
28	Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций	Отсутствие
29	Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению N 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении 5)	Отсутствие
30	Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных,	Отсутствие

	теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты	
31	Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные	Отсутствие
32	Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту	Отсутствие
33	Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др)	Отсутствие
34	Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и Замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина	Отсутствие
35	Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале	Отсутствие

Заместитель Мэра
по жизнеобеспечению



Ю. Р. Витер

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Иркутского муниципального округа
от «12» 02 2026 г. № 139

**НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛИСТВЯНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

№ п/п	Наименование показателя	Норматив состава сточных вод, мг/дм ³
1	Аммоний-ион	12,88
2	Фосфат-ион (по фосфору)	5,38
3	Сульфаты	81,00
4	Хлорид-ион	300,00
5	АПАВ	2,64
6	Нефтепродукты	Допустимо не более 0,01
7	БПК ₅	80,00
8	Взвешенные вещества	90,91
9	Нитрат-ион	3,00
10	Нитрит-ион	0,01
11	Общее железо	0,50
12	Алюминий	Не допустимо
13	Цинк	0,10
14	Медь	0,01
15	ХПК	160,00

Заместитель Мэра
по жизнеобеспечению



Ю.Р. Витер